



Gemeinderat

Auszug aus dem 14. Protokoll vom 06. Juli 2023

222

6.2.4 **Churerstrasse**
Busspur Churerstrasse Pfäffikon Ost - Stellungnahme zum
Bauprojekt

Ausgangslage

Mit Schreiben vom 13. Juni 2023 ersucht das Tiefbauamt des Kantons um Auflage des Bauprojekt-dossiers "3 / Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost, km 3.400 – km 5.730, Öffentliche Auflage /Stellungnahme Gemeinde" vom 16. Juni 2023 bis am 5. Juli 2023. Zudem wird um eine schriftliche Stellungnahme der Gemeinde zum Projekt nach Ablauf der Einsprachefrist gebeten. Die Publikation erfolgte im Amtsplatt Nr. 24 vom 16. Juni 2023 und umfasst das Projektdossier mit:

- Technischer Bericht, TBA 26.05.2023
- Übersichtsplan 1:10'000
- 10 Detailpläne zum Auflageprojekt

Erwägungen

Ressort Tiefbau und Verkehr

Das vorliegende Auflageprojekt wurde gemäss den Absprachen in der Arbeitsgruppe Koordination Testplanung entwickelt und ermöglicht die Busbeschleunigung im Bereich Etzelpark/Pfäffikon Ost. Das Projekt wird unterstützt.

Beim Entwässerungskonzept bestehen allerdings noch gewisse Optimierungsmöglichkeiten. Durch die zusätzliche Busspur auf einer Länge von rund 330 m ergibt sich immerhin eine neue Strassenfläche von rund 1'000 m². Einerseits sind keine Retentionsmassnahmen vorgesehen und andererseits ist zwischen Querprofil 6 bis 12 ein einseitiges Quergefälle in südlicher Richtung vorgesehen. In diesem Abschnitt direkt beim Etzelpark führt dies dazu, dass das Meteorwasser auf einer Breite von rund 13 m mit einseitigem Gefälle in vier Schlammsammler fliesst. Das Ausbilden eines Dachgefälles zwischen den beiden heute schon bestehenden Fahrbahnen und der Busspur/Trottoir (analog dem Bereich zwischen Querprofil 1 und 5) würde diese Breite halbieren. Zudem kann im Bereich zwischen dem Baugrubenabschluss und der neu zu erstellenden Stützmauer die Leitungsführung vorgenommen sowie eine Retentionsmöglichkeit geschaffen werden. Privaten Bauherrschaften wird dies vorgeschrieben, da sollte die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen.

Ressort Liegenschaften / Ressort Raum und Umwelt

Keine Hinweise.

Beschluss

1. Dem Tiefbauamt wird für die Möglichkeit der Stellungnahme gedankt.
2. Das Projekt aus der Koordination Testplanung wird unterstützt. Die in den Erwägungen gemachten Bemerkungen sollen in die weitere Projektierung aufgenommen werden.

3. Zufertigung durch Protokollauszug an:

- a) Tiefbauamt Kanton Schwyz, Kantonsingenieur Daniel Kassubek, Olympstrasse 10, Postfach 1251, 6431 Schwyz
- b) @ Gemeinderat (7-fach)
- c) @ Gemeindeschreiber
- d) @ Abteilungsleiter Bau
- e) @ Leiter Raum und Umwelt
- f) @ Leiter Tiefbau und Verkehr
- g) @ ÖV Beauftragte
- h) @ Leiter Liegenschaften
- i) Akten Bau
- j) @ Publikation

Gemeinderat Freienbach

i. V.

Daniel Landolt
Gemeindepräsident



Andrea Fehr
Gemeindeschreiber-Stv.

sped: 12. Juli 2023